



HMCXZ-1800kVA/50kV 工频谐振耐压装置

技 术 方 案

武汉国电华美电气有限公司

电话：027-84661332 84663808 13807134534

技术咨询：13720173504

邮箱：hmxz@gdhmdq.com

官 网：www.gdhmdq.com

地址：武汉市汉南区华顶工业园 A25

统一热线：4000-935-230

一、被试品对象

150MW~200MW 水力发电机的交流耐压试验,单相对地电容量 $2.5 \mu\text{F}$, 最高试验电压不超过 42kV

二、工作环境

1. 环境温度: $-15^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$;
2. 相对湿度: $\leq 95\% \text{RH}$;
3. 海拔高度: ≤ 3500 米;
4. 无导电尘埃;
5. 最大日温差: 25°C
6. 大气压力: 0.1MPa
7. 大气湿度: $11 \text{g}/\text{m}^3$
- 8 地震强度: ≤ 7 级
- 9 电源电压的波形为实际正弦波, 波形畸变率 $< 3\%$
10. 设有一可靠接地点, 接地电阻 $< 0.5 \Omega$
11. 无火灾及爆炸危险;
12. 不含腐蚀金属和绝缘的气体存在。

三、装置主要技术参数及功能

1. 额定容量: 1800kVA ;
2. 输入电源: 单相 380V 电压, 频率为 50Hz ;
3. 最高额定电压: 交流: 50kV ;
4. 最大额定交流电流: $36 \text{A} (50 \text{kV})$;
5. 工作频率: 50Hz ;

6. 波形畸变率：输出电压波形畸变率 $\leq 1\%$ ；
7. 工作时间：额定负载下允许连续 5min；过压 1.1 倍 1min；
8. 温升：额定负载下连续运行 5min 后温升 $\leq 50K$ ；
9. 品质因素：装置自身 $Q \geq 20$ ($f=50Hz$)；
10. 保护功能：对被试品具有过流、过压及试品闪络保护；
11. 测量精度：系统有效值交流 1.0 级。
12. 噪声水平： $\leq 65dB$

四、设备遵循标准

GB10229-1988	《电抗器》
JB/T9641-1999	《试验变压器》
GB1094.1-1996	《电力变压器第一部分总则》
GB1094.2-1996	《电力变压器第二部分温升》
GB1094.3-200	《电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验》
GB1094.5-2003	《电力变压器第五部分承受短路的能力》
GB311.1-1997	《高压输变电设备的绝缘与配合》
GB/T 16927.1-1997	《高电压试验技术》第一部分 一般试验要求
GB/T 16927.2-1997	《高电压试验技术》第二部分 测量系统
GB/T509-1997	《电力变压器试验导则》
GB7252-1987	《变压器油中溶解气体分析和判断导则》
GB7328-1987	《变压器和电抗器的声级测量》
JB8749-1998	《调压器通用技术条件要求》
GB50150-91	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB/T 507-1986 《绝缘油介电强度测定法》

GB/T6451-1999 《三相油浸式电力变压器持术参数和要术》

JB/T501-1991 《变压器试验技术》

五、装置容量的确定及本套谐振装置的优点

(一) 对水力发电机进行耐压试验时的容量确定

(1) 定子绕组整体交流耐压试验：单相对地电容量 $\leq 2.5\mu\text{F}$ ，按照 $2.5\mu\text{F}$ 计算容量，试验电压 42kV ，试验频率为 50Hz 。

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi \times 42 \times 2.5 \times 10^{-6} \times 50 \times 10^3=32.5\text{A}$

根据以上计算，装置最大电流取 36A ，满电流下电压为 50kV ，装置总容量取 1800kVA 。可调电抗器一台 $800\text{kVA}/50\text{kV}$ ，电感量为 $6\sim 18\text{H}$ ，固定电抗器二台 $500\text{kVA}/50\text{kV}$ ，电感量为 20H 。在过压 1.1 倍情况下电抗器可以满足 1min 的连续工作，通过不同组合可以满足发电机的各种耐压试验。

(二) 发电机不同试验时电抗器配置关系表

电抗器使用方式	额定容量	额定电压	额定电流	试品电容范围(计算值)	对应电感量
串联一台可调电抗器	800kVA	50kV	16A	$0.6\sim 1.2\mu\text{F}$	$6\sim 18\text{H}$
串一台可调电抗器加并联一台固定电抗器	800kVA+500kVA	50 kV	26A	$1.2\sim 1.8\mu\text{F}$	$4.6\sim 9.4\text{H}$
串联一台可调电抗器加并联两台固定电抗器	800kVA+500kVA	50kV	36A	$1.8\sim 2.5\mu\text{F}$	$3.8\sim 6.4$

(三) 主要特点:

① 试验时所需电源的容量可大大减少，仅为传统电源容量的 $1/Q$ ，一般 Q 值大于 10，整套设备体积重量大大减小。

② 试验电压波形良好，波形畸变率小于 1%。

③ 采用串联谐振方式，其特点是升压平稳，便于操作。

④ 作串联谐振使用时，回路为电压谐振，当试品发生放电或击穿时，回路脱谐，回路电压立即下降到励磁变压器的输出电压，有效的保护了被试品的故障点，防止过电压导致被试品的进一步损坏，不致造成被试品上出现过大的短路电流。

⑤ 结构型式：采用多节电抗器串并联的方式单件体积小，重量轻，整体使用时噪音低。电抗器采用油浸铁壳式结构，内部固定及传动机构采用非导磁材料，有效降低了装置本生的损耗，大大提高了系统的品质因数。励磁变压器采用油式铁壳式结构。我公司的此种结构在国内外已经得到广泛的使用，深得用户的好评

六、系统配置及其参数

1. 激励变压器 JLB-180kVA/5KV/0.4kV 1 台

- a. 额定容量：180kVA； b. 输入电压：380V，单相
- c. 输入电流：450A
- d. 过流能力：在 110% I_n 额定电流持续时间 1min
- e. 输出电压：5KV
- f. 结 构：油式； 铁心线圈结构
- g. 重 量：约 400 kg；



2. 控制台 HMTc-180kVA/380V 1 台

- a. 额定输出容量：150kVA
- b. 工作电源：380 \pm 10%V（单相），工频
- c. 输出电压：0 - 430V，单相，
- d. 额定输入电流：450A
- e. 额定输出电流：450A



- f. 输出波形：正弦波
- g. 电压测量精度：0.5%
- h. 运行时间：额定容量下连续 5min
- i. 额定容量下连续运行 30min 元器件最高温度 $\leq 65K$;
- g. 噪声水平： $\leq 50dB$
- k. 台体总重量：30kg

1. 可实现以下功能

台体功能：

通过按键来控制电机自动电压升降及电抗器的气隙的调节；台面设置：V 表（高压电压），A 表（输入电流及高压泄漏电流），过流、过压保护，计时装置；电源及分、合闸指示；铁心极限位指示；调压器升降及极限位指示；数字高压仪表能在试验过程中对电压击穿自动报警、保护动作。

3. 高压可调电抗器 TB-L-800kVA/50kV 1 节

- 额定容量：800kVA；
- b. 额定电压：50kV；
- c. 额定电流：14A；
- d. 电感量：6~18H/单节；
- e. 品质因素： $Q \geq 40$ ($f=50Hz$)；
- f. 过压倍数：1.1 倍 (1min)
- g. 结构：油式；
- h. 重量：约 800kg；



4. 固定电抗器 DK-500kVA/50kV 2 节

- a. 额定容量：500kVA；
- b. 额定电压：50kV；
- c. 额定电流：10A；
- d. 电感量：20H/单节；
- e. 品质因素： $Q \geq 40$ ($f=50Hz$)；



- f. 过压倍数：1.1 倍（1min）
 g. 结 构：油式；
 h. 重 量：约 450kg；

5. 分压器 FRC-50 kV

1 套

- a) 额定电压：交流 50KV；
 b) 分 压 比：1000：1
 c) 测量精度：交流有效值 1.0 级；
 d) 重 量：约 8kg



七、供货清单一览表

（一）配置设备一览表

序号	设备名称	型号及规格	单位	数量
1	激励变压器	JLB-180kVA/5kV/0.4kV	台	1
2	控制台（含调压器）	HMTC-180kW/0.38kV	台	1
3	高压空可调电抗器	HMTC-800kVA/50kV	台	1
4	固定电抗器	DK-500kVA/50kV	台	2
5	分压器	FRC-50kV	套	1
6	试验连接线	含外接电源线及内部连接线	套	1

（二）相关资料一览表

序号	资料名称	单位	数量	备注
1	出厂试验报告	份	1	
2	成套装置使用说明书	份	1	
3	产品合格证和用户意见卡	套	1	